ПАСПОРТ
КАЧЕСТВА БЕТОННОЙ СМЕСИ №406

Наименование организации изготовителя: ООО «Строй-бетон-Монтаж»
Адрес: г. Тихорецк, ул.Федосеева, 43.

Наименование и адрес потребителя: ООО»МонтажТехСтрой»

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение БСГ В
ГОСТ 7473-2010

Количество бетонной смеси 3м 3.

Дата отправки бетонной смеси 04.10.16г.

Класс (марка) бетона по прочности на сжатие В25(М350)

Возрасте 28 суток

Другие показатели качества ОК 12см.

Коэффициент прочности бетона, % -------

Требуемая прочность бетона, Мпа (кгс/см2) 327,4кгс/см2

Наименование, масса (объем) добавок, кг (л) «Цемактив ПП«4,4кг.

Проектная марка по средней плотности (для легкого бетона) кг/м3 -----

Наибольшая крупность заполнителя, мм 20

Выдан »04«октября 2016г.

Свидетельство№000454

ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Свидетельство №

Лаборант Зубкова И.Н