ESTIMA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

ООО «САМАРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЕРАМИКИ»

443548, Россия, Самарская обл., Волжский район, пгт Смышляевка, ул. Механиков-20,
тел/факс: (846) 2766204; 2766230, e-mail: samara@estima.ru
www.estima.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1061/2

01.06.2017

Получатель:

Вагон(автомашина) №:

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (керамический гранит)

ТУ 5752-005-50184488-15

Сертификат соответствия, регистрационный № РОСС RU.АВ28.Н20416.

Срок действия с 28.01.2016 до 27.01.2019г..

Выдан органом по сертификации продукции ООО "СЕРКОНС"

Экспертное заключение № 6384 от 24.12.2015г.

Держатель оригинала ООО "Самарское Объединение Керамики"

№ п/п	Вид плиток, артикул	Размеры,мм номинальный	Маркировка партии	Кол-во плиток, м2	Примечание
1	ST 01	300x300x8	ST 01 84D 01.06.2017	734,40	Неполированная
ИТОГО, м2:				734,40	

Результаты испытаний по ГОСТ 27180-2001 и ТУ 5752-005-50184488-15

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Результат испытаний
1	Водопоглощение, %, не более	0,15	0,05
2	Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	35	50,98
3	Морозостойкость, число циклов, не менее	200	200
4	Износостойкость, степень не менее	0,18	0,18
5	Термическая стойкость глазури, С	--	--
6	Химическая стойкость глазури	--	--
7	Твердость глазури по Моосу, не менее	--	--

Отдел технического контроля