141506, Россия. МО. г. Солнечногорск.

мкр. Рекинцо. д.3. кв.19.

Тел. : 8 (495) 517-83-53.

ООО «ДОРПЛИТСТРОЙ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на плитку тротуарную марки М 350

ГОСТ 17608-91

Партия № 9 Количество 700 м2 - 35000 шт.

Дата изготовления 20 » 06 2017г.

Упаковка - _____

Качественные Показатели:

№ п/п	Наименование показателей	По требованиям ГОСТ 17608-91	Фактически
1	Класс (марка) бетона на прочность при сжатии	B25-B30 M350-M400	B25 M350
2	Отпускная прочность бетона	M320-M380	M350
3	Водопоглощение	6%	6%
4	Морозостойкость	F300	F300
5	Истираемость	0,7-0,9 г/см	0,7 г/см
6	Водонепроницаемость	-	-
7	Маркировка	Плитка тротуарная	Плитка тротуарная
8	Размеры	200 x 100 x 60 мм	200x100x60мм
9	Вес (1м2 - 1шт.)	112 кг – 2,24 кг	112 кг– 2,24 кг
10	Цвет	серый	серый

Примечание: На поверхности тротуарных плит, свежеуложенных, после зимнего сезона, возможно временное появление высолов, смываемых в процессе эксплуатации.

Продукция соответствует ГОСТ 17608-91.

Генеральный директор

ООО «ДОРПЛИТСТРОЙ» **С.В. Яковлева**