Общество с ограниченной ответственностью

«Стройкомби»

Юридический адрес: 140083, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, станция Заводская, стр. 3.
ОГРН: 1065026001590, ИНН: 5026116520, КПП: 502601001, Р/С: 40702810340240103408
в Сбербанке РФ Люберецкое ОСБ № 7809, К/С: 30101810400000000225, БИК: 044525225
ОКПО: 93649182, ОКВЭД: 24.30, 24.62, 26.66, 51.53, Телефон/факс: (495) 552-09-95, 552-28-65
www.альмира.рф

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

Наименование материала **Шпатлевка на основе ПВА**
Партия № П3
Масса партии 12000
Дата изготовления «12» 01 2018 г.

Наименование показателя	Норма по ТУ 2312-007-93649182-2009	Фактически	Методика испытаний
1. Внешний вид и цвет	Пастообразная, пластичная масса, не имеющая комков и посторонних включений. Белый	соотв	П.5.3
2. Тонкость перетира, %	Не более 1	1	П.5.4
3. Водосодержание, %	27-33	32	П.5.5
4. Удобонаносимость	Должна легко наноситься, хорошо прилипать	соотв	П.5.6
5. Подвижность, см	4-7	5	П.5.7
6. Время высыхания, ч	При толщине слоя 0,5 мм не более 4 часов	соотв.	П.5.8

Заключение: шпатлевка на основе ПВА соответствует требованиям ТУ 2312-007-93649182-2009 и может применяться для выравнивания стен и потолков, для заделки углублений, выбоин, трещин и подготовки поверхностей под окраску и другое покрытие.

Технолог Н.С. Сидорова