Dauer

ООО «Дауер», РФ, 109044, г. Москва, ул. Большие Каменщики, дом 1, офис 413, +7(499) 702-44-07

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ №215

СУХОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ ТМ «MAKS»

Состав:	Портландцемент, Песок сухой строительный, Водоудерживающая добавка (эфир целлюлозы)

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование смеси	**Смесь штукатурная М-150**, Пк2, F100
Потребитель	ООО "Компания-Смарт"
Дата отгрузки	15.01.2018г.
Объём партии, кг	10 000
Влажность	не более 0,3 %
Количество воды затворения	В/Т = 0,14-0,18
Подвижность смеси	Пк2
Наибольшая крупность заполнителя	2,5 мм
Водоудерживающая способность	не менее 95 %
Нормативный документ	ГОСТ 31357-2007

Условия хранения: Сухие смеси следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.

Начальник лаборатории ООО «Дауер»
Бахтина Е.К.

LLC "DAUER"

"Дауер" для документов