Tarkett | УНИКАЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА

ПАСПОРТ
ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ВСПЕНЕННОЕ - ЛИНОЛЕУМ ПВХ «Строитель»
ТУ 5771-017-54031669-2007 с изм.1-2

Тип покрытия: ДЕЛЬТА **Количество: 83751 м^2**
Партия: DEL – 120118 **Дата изготовления: 14 января 2018 г**

Результаты испытаний

Наименование показателя	Норма	Фактически установлено
Номинальные размеры		
Общая толщина, мм	**2,4±0,2**	**2,45**
Толщина защитного прозрачного слоя, мм, не менее	**0,15**	**0,15**
Физико-механические характеристики		
Истираемость, г/м^2, не более	**30**	**8**
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	**1,1**	**0,74**
Изменение линейных размеров, %, не более	**0,4**	**0,09**
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	**$5*10^{15}$**	**$2*10^{12}$**
Гибкость	**Отсутствие трещин**	**Отсутствуют**
Водопоглощение поверхностное, г/100см^{2}не более	**0,5**	**0,06**
Показатель теплоусвоения, Вт/м^2°С, не более	**12,31**	**12,31**
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума , дБ, не менее	**20**	**20**

* Показатели факультативные и не являются браковочными
Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Пожарно-технические характеристики	
Свойства материалов	**Группа**
Горючесть	Сильногорючие (Г4)
Воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3)
Способность распространения пламени по поверхности	Слабораспространяющие (РП2)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ41.Н00286 от 05.12.2015г.

Заключение ОТК:

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «Строитель» тип «ДЕЛЬТА» соответствует требованиям ТУ 5771-017-54031669-2007 с изм. 1-2

Штамп ОТК ЗАО «ТАРКЕТТ» ОТК Начальник ОТК О.Н.Мещерякова

Испытательная лаборатория отдела технического контроля ЗАО «ТАРКЕТТ» аккредитована на право проведения испытаний ФГУ «Самарский центр стандартизации, метрологии и сертификации». Аттестат №РОСС RU.0001.517902 от 18.06.2010г