ООО «Известковые строительные смеси»
193318, г. Санкт-Петербург, улица Ванеева, дом 6
440-95-84, 440-95-85
spb.iss@mail.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
ПЦ 400-Д20

тарированный в мешках

ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013
(Сертификат соответствия № РОСС RU.ME04.H04051)

Партия № 213

Дата отгрузки 01 / VIII - 2016г

Гарантированная марка 400

Количество добавок, % 20

Нормальная густота цементного теста,% 26

Группа эффективности пропаривания I

Средняя активность при пропаривании, МПа 4,85 - 29,7

Признаки ложного схватывания нет

Значение удельной эффективной активности
Естественных радионуклидов (Бк/кг) 80+/25

Гарантийный срок, сут 60

Главный технолог

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗВЕСТКОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ» И.С.С. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ