Документ о качестве № 125
от 30.03.2018г.

Для тех, кто строит

Смесь сухая строительная монтажно-кладочная М-200 МОНТАЖ ПЛЮС
ГОСТ 31357-2007

Номер партии: 125

Объем партии: 90000 кг

Дата производства: 30.03.2018г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 06/231

Результаты испытаний соответствуют требованиям ГОСТ 31357-2007:

Влажность сухой смеси, %: 0,01
Гранулометрический состав: остаток на сите 5,0 мм – 0,2%
Водоудерживающая способность, %: 96,4
Марка по подвижности: Пк3
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа: 20,2
Адгезия к бетонному основанию в возрасте 28 суток, МПа: 0,8
Удельная эффективность естественных радионуклидов $A_{эфф}$ не более Бк/кг.: 370

Начальник лаборатории Кутакова И.В.

ООО «МЕГАПОЛИС»
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
КУТАКОВА И.В.

ООО «МЕГАПОЛИС»
ИНН 7725843931КПП 772501001БИК 044599108
Р/С 40702810100000165984 в ВТБ (ПАО) г. Москва
К/С 30101810100000000716 Телефон: +7(495)419-90-70