Dyckerhoff
Сухоложскцемент
624800, Россия, Свердловская обл., г.Сухой Лог, ул. Кунарская, 20
www.sl-cement.ru

СЛ02

Сертификат № РОСС RU.СЛ02.В00328

Документ о качестве

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ II ПОДТИПА А СО ШЛАКОМ (Ш) ОТ 6% ДО 20% КЛАССА ПРОЧНОСТИ 32,5, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ

ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2016

Партия №	27			Дата отгрузки	21.06.18 г.	
Добавки :	граншлак	15.6	%	SO3	2.91	%
	пуццолан (трепел)	2.6	%	K2O	0.7	%
Содержание	C3A	5.55	%			
в клинкере	C3S	61.76	%			

Нормальная густота цементного теста	26.25	%
Начало схватывания	205	мин.
Конец схватывания	315	мин.
Признаки ложного схватывания	нет	

Радиационное качество
Эффективная концентрация
естественных радионуклидов < 96 БК/кг при норме 370 БК/кг
Разрешен к применению в качестве строительного материала без ограничений
(Протокол № 19604 от 28.12.2017г.)
Гарантийный срок в соответствии с ГОСТ 31108-2016 п.12

Номер вагона 59720813 Силос № 11

Начальник ОТК
Контролёр ОТК

ОТК