СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АВ28.Н18781

Срок действия с 14.07.2015 **по** 13.07.2018

№ 1928417

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АВ28 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "СЕРКОНС". 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16. Телефон (495) 7821708, факс (495) 7821708, адрес электронной почты info@serconsrus.com.

ПРОДУКЦИЯ Составы полимерминеральные отделочные «ЛАЭС» (см. приложение на 1 листе, бланк № 0824126).
ТУ 5772-001-21221550-2013.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5772-001-21221550-2013

код ТН ВЭД России:
3906 90 900 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО ПК «ЛАЭС».
Адрес: 443080, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 192, оф. 706.
Телефон (846) 333-47-41, факс (846) 333-64-66.
ИНН 6316187331.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО ПК «ЛАЭС».
Адрес: 443080, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 192, оф. 706.
Телефон (846) 333-47-41, факс (846) 333-64-66.
ИНН: 6316187331.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 256/1-2015-04 от 06.04.2015 г. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ67 действителен до 21.07.2016 года, фактический адрес: 117461, Российская Федерация, город Москва, улица Херсонская, дом 7, корпус 1, помещение 2; экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок № 3432 и № 3433 от 29 ноября 2013 г; № 3739 и № 3740 от 18 декабря 2013 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»; сертификата пожарной безопасности № С-RU.ПБ01.В.02613 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России; акта о результатах анализа состояния производства № 1328 от 23.06.2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3а.

Орган по сертификации продукции ООО «СЕРКОНС» РОСС RU.0001.11АВ28 МОСКВА

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) А.А. Григорьев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Н.А. Пенский (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ЗАО «ОПЦИОН», Москва, 2015, «Б» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0824126

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АВ28.Н18781

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 7200 3906 90 900 9	Составы полимерминеральные отделочные «ЛАЭС»:	ТУ 5772-001-21221550-2013.
	- "ЛАЭС" №1 - фактурный для наружной и внутренней отделки; - "ЛАЭС" №2 - грунтовочный для подготовки основания; - "ЛАЭС" №3 - грунтовочный для колеровки основания; - "ЛАЭС" №4 - колерующий для фактурного покрытия; - "ЛАЭС" №5 - адгезионный для подготовки поверхности под фактуру, крепления, армирования и укрепления декоративных архитектурных элементов из пенополистирола, крепления армирующей сетки и теплоизоляционных материалов; - "ЛАЭС" №6 - шпатлевка для заполнения неровностей, заделки стыков панелей и для подготовки поверхности под окраску	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО ПК «ЛАЭС». 443080, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 192, оф. 706	

Орган по сертификации продукции ООО «ЭСЕКНО» РОСС RU.0001.11АВ28 МОСКВА

М.П.

Руководитель органа _____ А.А. Григорьев
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Н.А. Пенский
подпись — инициалы, фамилия

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень Б) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2013 г.

Приложение к сертификату соответствия
№ РОСС RU.AB28.H18781

Результаты сертификационных испытаний составов полимерминеральных отделочных «ЛАЭС», выпускаемых ЗАО ПК «ЛАЭС»

Наименование основных показателей	Единица измерения	Нормативный документ	Нормативное значение	Фактическое значение
1 2	3	4	5	6
1. Плотность составов:				
«ЛАЭС» №1 - фактурный для наружной и внутренней отделки;			от 1,5 до 1,8	1,5
«ЛАЭС» №2 - грунтовочный для подготовки основания;			от 1,0 до 1,2	1,0
«ЛАЭС» №3 - грунтовочный для колеровки основания;			от 1,0 до 1,2	1,06
«ЛАЭС» №4 - колерующий для изменения цвета фактурного состава;			от 1,2 до 1,4	1,25
«ЛАЭС» №5 - адгезионный для подготовки поверхности под фактурное покрытие, для крепления, армирования и укрепления декоративных архитектурных элементов из пенополистирола, крепления армирующей сетки и теплоизоляционных материалов	г/см^3	ТУ 5772-001-21221550-2013	от 1,5 до 1,8	1,72
«ЛАЭС» №6 - шпатлевка для заполнения неровностей и заделки стыков панелей, для подготовки поверхности под окраску			от 1,5 до 1,8	1,6
2. РН водной вытяжки составов:				
«ЛАЭС» №1				8,7
«ЛАЭС» №2				8,0
«ЛАЭС» №3		ТУ 5772-001-21221550-2013	от 8,0 до 12,0	8,0
«ЛАЭС» №4				8,5
«ЛАЭС» №5				9,5
«ЛАЭС» №6				8,5
3. Время высыхания составов до степени 3:				
«ЛАЭС» №1				51
«ЛАЭС» №2	мин	ТУ 5772-001-21221550-2013	не более 160	4
«ЛАЭС» №3				9
«ЛАЭС» №4				9
4. Время высыхания составов до степени 7 (полного):				
«ЛАЭС» №1				85
«ЛАЭС» №2	мин	ТУ 5772-001-21221550-2013	не более 180	15
«ЛАЭС» №3				15
«ЛАЭС» №4				21

Руководитель органа _____ А.А. Григорьев

Эксперт _____ Н.А. Пенский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС" ОГРН 1077746213865 * МОСКВА *

1	2	3	4	5	6
5.	Стойкость составов к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2) °С (дистиллированная вода, 3% раствор соляной кислоты, 3% раствор гидроокиси натрия, 3% раствор хлористого натрия): «ЛАЭС» №1 «ЛАЭС» №4	сут	ТУ 5772-001-21221550-2013	не менее 7 не должно быть изменения цвета, внешнего вида и отслоения от подложки	без изменений 7 7
6.	Подвижность смеси: «ЛАЭС» №1 «ЛАЭС» №5 «ЛАЭС» №6	см	ТУ 5772-001-21221550-2013	4,0-12,0	8,5 9,2 9,3
7.	Морозостойкость составов: «ЛАЭС» №1 «ЛАЭС» №3 «ЛАЭС» №4 «ЛАЭС» №5	циклы	ТУ 5772-001-21221550-2013	200 не должно быть изменения внешнего вида и отслоения от подложки	без изменений 200 200 200 200
8.	Паропроницаемость: «ЛАЭС» №1 «ЛАЭС» №3 «ЛАЭС» №4 «ЛАЭС» №5	мг/м·ч·Па	ТУ 5772-001-21221550-2013	не менее 0,05	0,06 0,06 0,06 0,06
9.	Прочность сцепления при отрыве состава «ЛАЭС» №1: с бетоном с раствором	МПа	ТУ 5772-001-21221550-2013	не менее 1,5	2,87 1,58
10.	Прочность сцепления при отрыве состава «ЛАЭС» №5: с бетоном с раствором с кирпичом силикатным с кирпичом керамическим с утеплителем ПСБ-С с утеплителем мин. ватной плитой	МПа	ТУ 5772-001-21221550-2013	не менее 1,5 не менее 1,5 не менее 1,5 не менее 1,5 отрыв по утеплит. отрыв по утеплит.	2,63 1,8 1,7 1,94 0,36 0,15

Руководитель органа _____ А.А. Григорьев

Эксперт _____ Н.А. Пенский

Приложение к сертификату соответствия
№ РОСС RU.АВ28.Н18781

Наименование основных показателей		Единица измерения	Нормативный документ	Нормативное значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
11.	Прочность сцепления при отрыве состава «ЛАЭС» №6: с бетоном с раствором с кирпичом силикатным с кирпичом керамическим	МПа	ТУ 5772-001-21221550-2013	не менее 1,5	 3,17 1,6 2,51 1,62
12.	Прочность сцепления с утеплителем при отрыве в возрасте 28 суток состава «ЛАЭС» №5: с пенополистиролом с мин. ватной плитой		ТУ 5772-001-21221550-2013	отрыв по утеплителю	отрыв по утеплителю
13.	Прочность сцепления при сдвиге состава «ЛАЭС» №5: с бетоном с раствором с кирпичом керамическим	МПа	ТУ 5772-001-21221550-2013	не менее 2,0	 4,1 3,6 2,6
14.	Стойкость к ударным воздействиям составов: «ЛАЭС» №1 «ЛАЭС» №5	Дж	ТУ 5772-001-21221550-2013	не менее 10	 10 10
15.	Способность шлифоваться состава «ЛАЭС» №6 «Шпатлевка под окраску»		ТУ 5772-001-21221550-2013	шлифуется без воды	шлифуется без воды
16.	Массовая доля нелетучих веществ составов: «ЛАЭС» №1 «ЛАЭС» №4	%	ТУ 5772-001-21221550-2013	не менее 80	 84,1 90
17.	Условная светостойкость: «ЛАЭС» №1 «ЛАЭС» №4	час	ТУ 5772-001-21221550-2013	24 не должно быть меления и изменения цвета	без изменений 24 24

Область применения: Покрытия из составов «ЛАЭС» предназначены для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 и используются для наружной и внутренней отделки стен и потолков, для устройства системы наружной теплоизоляции фасадов зданий на основе пенополистирола и минераловатной плиты, для крепления и обработки архитектурных деталей из пенополистирола

Руководитель органа _____ А.А. Григорьев

Эксперт _____ Н.А. Пенский