ВЕРХНЕОКСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ООО «Верхнеокский кабельный завод»
302008 г. Орел, ул. Машиностроительная 6
тел. в Москве: (495) 780-80-01
тел. в Орле (4862) 73-24-51,73-24-64

Сертификат качества № 20140820003
на кабельно-проводниковую продукцию

Сертификат соответствия № РОСС RU.ММ04.Н01034 (22.05.2012 – 21.05.2015)
ООО «НТЦ СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО» г. Москва

ММ04

Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ34.В.00851 (12.03.2012–12.03.2015)
ОС «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» г. Москва

ПБ34

Дата изготовления: 19.08.14

Марка: **МКЭКШвнг(А)-LS** 2×2×1,5

Номинальное напряжение: переменное до **500 В**
постоянное до **750 В**

Количество: 1900 м

№ п/п	Наименование характеристик	Требования стандартов	Фактические значения
1.	Конструктивные элементы и основные размеры	Согласно ТУ	соответствует
2.	Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, приведенное к 1 км длины при температуре 20°С, Ом/км	не более 30,0	Максимальное значение 29,88
3.	Электрическое сопротивление изоляции приведенное к 1 км длины при температуре 20°С, мОм/км	не менее 5	Минимальное значение 11
4.	Испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течении 1 мин, кВ	2,0	Выдержал без пробоя
5.	Испытание напряжением на проход по ЭИ-2 защитного шланга в течении 0,06 сек, кВ	23	Выдержал без пробоя
6.	Маркировка и упаковка	Согласно ТУ	соответствует

Свидетельство об аттестации лаборатории № 1101-11 от 31.08.2011 г., выдано ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Орловской области».

Продукция соответствует требованиям ТУ 16 К13-023-96 (лицензионный договор с ОАО НП «Подольсккабель» на выпуск № 18 от 06.12.2011 г.) и годна для использования по назначению.

Испытания произвел: Дорощев А.В.

Представитель ОТК Докучаева