

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

C-RU.ЛБ68.В.02016

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 00061114

Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод».

Адрес: 601785, РОССИЯ, Владимирская область, город Кольчугино, улица Карла Маркса, дом 3.

ОГРН: 1023300711774. Телефон: +74924595333, факс: +74924595333.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод».

Адрес: 601785, РОССИЯ, Владимирская область, город Кольчугино, улица Карла Маркса, дом 3.

ОГРН: 1023300711774. Телефон: +74924595333, факс: +74924595333.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskrpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 1 и 3 медными и алюминиевыми жилами, сечением от 35 до 800 мм², с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, марок: «ПвВнг(А), ПвВнг(В), ПвВнг(А)-ХЛ, ПвБВнг(А), ПвБВнг(В), ПвБВнг(А)-ХЛ, АПвВнг(В), АПвВнг(А), АПвВнг(А)-ХЛ, АПвБВнг(А), АПвБВнг(В), АПвБВнг(А)-ХЛ», выпускаемые по ТУ 16.К01-61-2009. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

35 3000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» раздел 4, раздел 5 пункт 5.3, таблица 2, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0006380). Классы пожарной опасности кабельных изделий согласно приложению №2 на 1 листе (бланк ТР №0006381).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ППБ-1657/12-2015 от 11.12.2015 г., № ППБ-1662/12-2015 от 11.12.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 895-СС/11-2015 от 02.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), рег. № РОСС RU.ГА45.К00153 от 19.08.2015 г., выданный органом по сертификации систем менеджмента качества Ассоциации по Сертификации «Русский регистр», рег. № РОСС RU.0001.21ГА45.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

15.12.2015

по 14.12.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Григорьев

инициал, фамилия

Д.Л. Голубева

инициал, фамилия