Изготовитель:
ООО "Завод Агрокабель
Россия, 174350, Новгородская обл.,
г Окуловка, ул. Титова, д. 11

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Государственный сертификат соответствия № ТС RU C- RU. ME20.B.00134(Срок действия с 03.06.2015г. до 02.06.2020г.)
Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС04.ОС02.СМК.00368 (Срок действия 30.12.2015. до 30.12.2018г.)

Наименование продукции: кабель силовой марки **ВБШвнг(А)**

Номер п/п	Сечение	Тип барабана	Длина (м)	Электрическое сопротивление ТПЖ, Ом·км	Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км	Испытательное напряжение, кВ	№ бар-на
1	**4х35мк(РЕ)-0,66**	**14**	**480**	**0,524**	**44**	**3,0**	**А16С1159**

Кабель испытан и проверен по ТУ 16-705.499-2010

Результаты испытаний: По физико-механическим свойствам, электрическим испытаниям, размерам и внешнему виду кабель признан годным и отвечающим всем требованиям ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012

Дата 16.03.2016

Исполнитель Алексеева

EAC

«Завод Агрокабель»

РФ, 174350, Новгородская обл.,
г Окуловка, ул. Титова, д. 11

Протокол электрических испытаний

Кабель марка **ВБШвнг(А) 4х35мк(РЕ) - 0,66**

бар-на **А16С1159** тип **14** длина **480м**

Дата изготовления **16 марта 2016г**
Заказ№**18792**

№ жилы	Сопротивление изоляции при 20 °С, МОм / км (миним.)	Сопротивление токопров. жилы при 20°С, Ом/км (макс.)	Испыт. напряжение, кВ
1	**44**	**0,524**	**3,0**
2	**44**	**0,524**	**3,0**
3	**44**	**0,524**	**3,0**
4	**44**	**0,524**	**3,0**
5			

Испытание переменным напряжением частотой 50 Гц выдержал
Изделие соответствует ТУ 16-705.499-2010
ГОСТ 31996-2012
Масса **1085/1285**
Испытания произвёл Алексеева