

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

BY/112 02.01. 005 00443

Серия BY № 0016110

| № п/п | Наименование и обозначение продукции | Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона) |
|----------|--|--|
| 27 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, с защитным покровом типа ББШв, с одной жилой номинальным сечением (25-50) мм^2 , на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты 50 Гц | АПвББШв, АПвББШвз |
| 28 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, с защитным покровом типа ББШв, с пятью жилами номинальным сечением (4-50) мм^2 , на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты 50 Гц | АПвББШв, АПвББШвз |
| 29 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с защитным покровом типа ББШв, с одной жилой номинальным сечением (25-500) мм^2 , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50 Гц | АВББШв, АВББШвз |
| 30 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с защитным покровом типа ББШв, с пятью жилами номинальным сечением (4-240) мм^2 , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50 Гц | АВББШв, АВББШвз |
| 31 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, с защитным покровом типа ББШв, с одной жилой номинальным сечением (25-500) мм^2 , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50 Гц | АПвББШв, АПвББШвз |
| 32 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, с защитным покровом типа ББШв, с пятью жилами номинальным сечением (4-240) мм^2 , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50 Гц | АПвББШв, АПвББШвз |



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

П.Л. Яковлев

инициалы-фамилия

Н.А. Свitenko

инициалы-фамилия