ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.11575

Серия RU № 0405350

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс». Место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Фактический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Телефон/факс: +7(495) 532-86-08, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11АЛ16 выдан 05.02.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод Смолкабель». Основной государственный регистрационный номер: 1087154018731. Место нахождения: 105082, Российская Федерация, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 75, строение 3. Фактический адрес: 215505, Российская Федерация, Смоленская область, Сафоновский район, город Сафоново, улица Октябрьская, дом 78, строение 1. Телефон: 84814258805, факс: 84814258805, адрес электронной почты: OKK_smol@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод Смолкабель»
Место нахождения: 105082, Российская Федерация, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 75, строение 3
Фактический адрес: 215505, Российская Федерация, Смоленская область, Сафоновский район, город Сафоново, улица Октябрьская, дом 78, строение 1

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с числом жил 1-5, номинальным сечением 1,5-50 мм2 на напряжение 0,38/0,66 и номинальным сечением 1,5-1000 мм2 на номинальное напряжение 0,66/1,00 кВ, марок: ВВГнг(А); ВВГЭнг(А); ВБШвнг(А); ВВГ-Пнг(А); АВВГнг(А); АВВГЭнг(А); АВБШвнг(А); АВВГ-Пнг(А); ПвБШвнг(В); АПвБШвнг(В)
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 16-705.499-2010
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протоколов испытаний от 06.06.2016 года №№ 3693-219-1-16/БМ, 3694-219-1-16/БМ, 3695-219-1-16/БМ, 3696-219-1-16/БМ Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БизнесМаркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90 действует с 02.10.2015 года;
- акта анализа состояния производства от 07.06.2016 года № 1590/2016 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс»;
- технических условий ТУ 16-705.499-2010;
- эксплуатационных документов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы кабелей не менее 30 лет. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ-2 по ГОСТ 15150-69

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.06.2016 **ПО** 07.06.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) К.С. Мельникова (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) М.Ю. Шапкин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "СПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05 05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013