ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ТС RU C-RU.АЛ16.В.20493

Серия RU № 0511292

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс». Место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Телефон: +7(495) 203-44-13, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11АЛ16 выдан 05.02.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Электротехмаш». Место нахождения: 190000, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 10, литер А. Адрес места осуществления деятельности: 193079, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Новоселов, дом 8. Основной государственный регистрационный номер: 1027810268683. Телефон: +78123349801, адрес электронной почты: info@elektrotm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Электротехмаш»
Место нахождения: 190000, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 10, литер А. Адрес места осуществления деятельности: 193079, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Новоселов, дом 8

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, марок: ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШВнг(А)-LSLTx, ВБШВнг(А)-FRLSLTx, ВБШВнг(А)-FRLS;
Кабели контрольные, марок: КВВГнг(А)-LSLTx, КВВГЭнг(А)-LSLTx, КВВГнг(А)-FRLSLTx, КВВГЭнг(А)-FRLSLTx, КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3500-020-52114552-2013
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА: ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протоколов испытаний от 25.01.2017 года №№ 01486-219-1-17/БМ, 01487-219-1-17/БМ Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БизнесМаркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90;
- акта анализа состояния производства от 26.01.2017 года № 11902/2017 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс»;
- эксплуатационных документов
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия Требования пожарной безопасности», Классы пожарной опасности для кабелей, марок: FRLS- П1б.1.2.2.2; LSLTx-П1б.8.2.1.2; FRLSLTx-П1б.1.2.1.2

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.01.2017 **ПО** 26.01.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Мельникова Кристина Сергеевна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шапкин Михаил Юрьевич (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013