Паспорт соответствия

ТЕХНО НИКОЛЬ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный Стеклоизол Р

ТУ 5774-032-17925162-2005 с изм 1-3

№: пар.	9 810	Агрегат: Line:	г4	Бригада: Shift:	2	Дата: Date:	15.09.15	Кв.м: Sqm:	324

Стеклоизол Р ХКП 3,5 (9) сланец серый 36 рул.

Основа: **Стеклохолст**

Верх: **Сланец серый**

Низ: **Пленка**

Показатель	ТУ	Факт
Масса основы	45-250	50
Разрывная сила при растяжении, в продольном направлении, Н, не менее	294	573
Гибкость на брусе с закруглением радиусом (25±0,2) мм, не выше		-1
Масса 1 кв.м, ±0,25 кг	3,5	3,5
Теплостойкость при температуре не ниже, °С, в течение не менее 2 ч	80	80
Потеря посыпки, г/образец, не более	2	0,4
Температура хрупкости, не выше, °С	-15	-18
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001МПа в течение не менее,ч	72	72
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1	0,3

Заключение: Соответствует ТУ 5774-032-17925162-2005 с изм 1-3

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РУЛОНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 24 Ч. ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20± 5° С

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня даты изготовления

Паспорт выдал: _____

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2011
Quality control system is certificated by ISO 9001:2011

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТК «Завод ТЕХНОПЛЕКС»

ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС"
453700, РФ, Башкортостан,
г.Учалы, ул. Кровельная, 1
"Plant TECHNOPLEX", LLC
Krovelnaya st. 1, Uchaly
Bashkortostan, 453700, RUSSIA
Phone\Fax: +7 34791 41415, +7 34791 41587
E-mail: sales_rm@uch.tn.ru; Internet: www.tn.ru