# ООО «ХимТоргПроект»

Адрес для корреспонденции:
198216, г. Санкт-Петербург
Трамвайный пр., д. 14 оф.202
Юридический адрес:
192007, г. Санкт-Петербург
ул. Тамбовская, д.13,
лит. А пом. 3Н
Телефон/факс: (812) 336-60-58
e-mail: info@bitumast.com
www.bitumast.com

ИНН 7816148050
КПП 781601001
ОКПО 52124071
р/с. 40702810890570000067
Кор. Сч. 30101810900000000790
БИК 044030790
В ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №285

BITUMAST Мастика гидроизоляционная
ТУ 5775-016-52124071-2002

Дата изготовления: 26.02.2019
Номер партии: 026
Масса нетто: 3000кг

| Наименование показателя | Норма | Фактически |
|---|---|---|
| 1. Внешний вид и цвет | однородная масса черного цвета | соответствует |
| 2. Температура размягчения сухого остатка °С, не ниже | плюс 70 | 75 |
| 3. Гибкость на брусе R=5,0 мм, °С, не выше | минус 5 – трещин нет | соответствует |
| 4. Массовая доля нелетучих в-в, %, не менее | 55 | 64,5 |
| 5. Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более | 0.4 | соответствует |
| 6. Время высыхания при 20 °С, не более, час | 24 | соответствует |
| 7. Прочность сцепления с бетоном, МПа (кгс/см2), не менее | 0,2(2.0) | соответствует |
| 8. Водонепроницаемость при давлении 0.03 МПа в течение не менее 10 мин | выдерживает испытание | выдерживает |

Заключение ОТК:

Данная партия BITUMAST мастика гидроизоляционная пригодна для использования, все параметры соответствуют
ТУ 5775–016–52124071–2002.

Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

Общество с ограниченной ответственностью "ХимТоргПроект" Saint-Petersburg "ХимТоргПроект" "Chemical Trading Enterprise" Для документов Санкт-Петербург

Химик-технолог _____ /Ильин Е.А./

ЛАБОРАТОРИЯ ОТК ИЛЬИН Е.А.

Дата выдачи паспорта: 26 февраля 2019 г.