ООО «Завод Лоджикруф»

390047 г. Рязань, Восточный промузел, 21.

Паспорт качества № 5 246

На материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный
ПВХ Logicroof V-RP 1,2 мм мембрана серая 2,10х25 м
СТО 72746455-3.4.1-2013
Партия № 16 616
Количество: 17 955 м2
Дата изготовления: 21.12.19

№ п/п	Наименование показателей	Требования СТО	Фактические данные
1	Определение прочности при растяжении, Н/50 мм, вдоль рулона, не менее	1 100	Соответствует
2	Определение прочности при растяжении, Н/50 мм, поперек рулона, не менее	900	Соответствует
3	Удлинение при максиальной нагрузке, %, не менее	19	Соответствует
4	Полная складываемость при отрицательной температуре, °С, не более	-35	Соответствует
5	Толщина материала, мм	1,2 (-0%/+10%)	Соответствует
6	Водопоглощение, % по массе, не более	0,2	Соответствует
7	Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80 °С, %, не более	0,5	Соответствует

Дата выдачи паспорта: 24.12.19

Заключение ОТК: продукция соответствует СТО 72746455-3.4.1-2013

Начальник ОТК _____ **Налетова И.А.**

ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ" ОТК г.РЯЗАНЬ