АО «Комбинат строительных материалов"

627014, Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск
ул. Ишимская, 149
Тел. 8(3452)500-605

ПОРЕВИТ
завод стеновых материалов

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №12643

Плита перегородочная 80 мм - М150/F50/1.8

ГОСТ 379-2015

Условное обозначение: **Плита перегородочная СППо 80 - М150/F50/1.8**

Дата отгрузки: 16.04.2018 Партия № 42

Кол-во 768 шт. Дата изготовления 20.03.18

Основные характеристики	Средние показатели качества ГП
Масса в естественном состоянии, кг	18,060
Марка по прочности, не менее	М150
Водопоглощение, %	16,03
Марка по морозостойкости	-
Теплопроводность, Вт/(м*С)	0,455
Класс по средней плотности	1,8
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	65

АО "Комбинат строительных материалов" КАЧЕСТВО г.Ялуторовск

Инженер по качеству Т. А. Виноградова