Кирпичный завод
Стройпластполимер

ПАСПОРТ № 1141

на кирпич рядовой керамический полнотелый одинарный
Кр-р-по250х120х65/1НФ/150/2,0/35

ГОСТ 530-2012

Дата выдачи 07. 09. 2017г

Партия 209

Количество _____ шт.

№№ п. п.	Показатели	Требования ГОСТ 530-2012	Фактически
1	Марочность, кгс/м^2	150	155/28
2	Водопоглощение, % не менее	6	17,1%
3	Масса, кг не более	4,3	3,467кг
4	Морозостойкость цикл.	35	38
5	Удельная эффективная активность, Бк/кг не более	370	138
6	Теплопроводность, Вт/м°С		0,55

Испытания производил Гусачева

Начальник ОТК Петрина

30.06.2017г. Полиграфист-Принт г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 39-44 ИНН 665200389236 ОГРНИП 314668503700017 Т. 2000