ТЕХНО НИКОЛЬ
№1 ДЛЯ ВАС

Построим лучшее вместе!

ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ - Сибирь»
ул. 1-ая Железнодорожная,1., г. Юрга,
Кемеровская обл., 652050,
Тел.: (384-51) 4-98-28, доб 129
Факс: (384 51) 4-98-27

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Паспорт качества № 54 731
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый
ТУ 5774-001-17925162-99 изм 1, 2, 3, 4,5,6

Данная продукция была изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ISO 9001: 2008

Партия №: Part №:	54 731	Агрегат: Line:	2	Смена: Shift:	4	Дата: Date:	16.06.15	Рулонов: Rolls:		Кв.м.: Sqm:	25 770

Унифлекс ХПП

Основа/Base: **Стеклохолст**

Верх/Top: **Пленка**

Низ/Bottom: **Пленка**

	Показатель		ТУ	Факт
	Масса основы	г/м2	45-250	50
	Ширина	мм	1 000 ± 30	1 000
	Длина	м	10 ± 0,2	10
	Масса 1 кв. м	кг	2,751-5,75	3,661
	Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее	кг/м2	2	2,055
	Разрывная сила при растяжении, в продольном направлении, не менее	Н/50мм	294	385
	Гибкость на брусе с закруглением радиусом (25±0,2) мм, не выше	°С	-20	-20
	Теплостойкость в течении не менее 2 часов, не ниже	°С	95	95
	Толщина (справочно)	мм	2,8 ± 0,1	2,8
	Водонепроницаемость в течение не менее 72 часов		Не должно быть признаков проникания воды	нет признаков проникания воды
	Водопоглощение в течение 24 часов, не более	%	1	0,08
	Температура хрупкости вяжущего , не выше	°С	-25	-31

Заключение: Соответствует ТУ 5774-001-17925162-99 изм 1, 2, 3, 4,5,6

Начальник лаборатории: _____ /Поляков М.В./

ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ - Сибирь»
652050, Кемеровская обл., г. Юрга,
ул. 1-ая Железнодорожная, 1.
Phone\Fax: +7(38451) 6-61-40, +7(38451) 4-98-28, доб 129
Internet: www.tn.ru