ГОСТ **31360-2007**
ГОСТ **31359-2007**
EN 771-4:2015

ecomaterial green

H+H

Паспорт качества № 117

Выдан 03.05.2019

Наименование изделий	**Блоки стеновые неармированные из газобетона автоклавного твердения**
Условное обозначение изделий	Блок H+H St D500, категория 1
Размеры изделий, мм (ДхВхШ)	625*250*100
Номер партии	91
Дата изготовления изделий	02.05.2019
Объем партии, м3	600
Класс по прочности на сжатие	B 3,5
Марка по средней плотности	D500
Марка по морозостойкости	F100
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	Не более 370
Коэффициент теплопроводности изделий в сухом состоянии, λ_0 [Вт/(м · °С)]	0,12
Усадка при высыхании, [мм/м], не более	0,5
Коэффициент паропроницаемости, μ [мг/м·ч·Па]	0,20

Начальник лаборатории _____ Гречухина Т.В.

Сертификат соответствия № РСС RU.И565.ПР50.0200
Срок действия с 28.10.2016 по 27.10.2019

Сертификат соответствия № RA. RU.А506.Н00038
Срок действия с 28.10.2016 по 27.10.2019

Экспертное заключение на соответствие нормам радиационной безопасности №01.Д.779 от 08.08.2018г.

ООО «H+H» , регистрационный номер (ОГРН) 1069847511062
Россия, 188400, Ленинградская область, Волосовский район, пос. Кикерино, ул. Известковая, д. 1.
Тел: +7 812 347 93 53 Факс: +7 812 347 93 50 website: www.hplush.ru