ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия»
625530, Тюменская область, Тюменский район,
п. Винзили, ул. Вокзальная, 1
тел./факс +7(3452) 72-78-78

Изготовлено по рабочим чертежам 02.17.ПБК «Перемычки керамзитобетонные»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 42 от «13» 12 2017 г.

Потребитель: ООО "СК "Звезда"

Наименование изделия: ПБК 19.9.18-8

Количество: 9 шт. Дата изготовления: «18» 09 2017 г. Партия № _____

Проектный класс бетона по прочности	В7,5
Коэффициент вариации прочности бетона, %	13
Требуемая прочность бетона в проектном возрасте, МПа	9,6
Нормируемая отпускная прочность бетона, МПа	6,7
Фактическая отпускная прочность бетона, МПа	9,8
Средняя плотность бетона, кг/м^3	1300
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С	–
Марка бетона по средней плотности	D 1300
Марка бетона по морозостойкости	F –
Марка бетона по водонепроницаемости	W –

Отгрузка 11.10.17.

ООО "ВЗКГ"
ОТК 2
Технологический надзор

Технолог _____ / Кичигин А.А./

ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия»
625530, Тюменская область, Тюменский район,
п. Винзили, ул. Вокзальная, 1
тел./факс +7(3452) 72-78-78

Изготовлено по рабочим чертежам 02.17.ПБК «Перемычки керамзитобетонные»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 41 от «13» 12 2017 г.

Потребитель: ООО «СК «Звезда»

Наименование изделия: ПБК 19.9.12-8

Количество: 6 шт. Дата изготовления: «18» 09 2017 г. Партия № _____

Проектный класс бетона по прочности	В7,5
Коэффициент вариации прочности бетона, %	13
Требуемая прочность бетона в проектном возрасте, МПа	9,6
Нормируемая отпускная прочность бетона, МПа	6,7
Фактическая отпускная прочность бетона, МПа	9,8
Средняя плотность бетона, кг/м^3	1300
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С	-
Марка бетона по средней плотности	D 1300
Марка бетона по морозостойкости	F -
Марка бетона по водонепроницаемости	W -

Отгрузка 11.10.17

ООО "ВЗКГ"
ОТК 2
технологический надзор

«Винзилинский завод керамзитового гравия»

Технолог _____ / Кичигин А.А./

ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия»
625530, Тюменская область, Тюменский район,
п. Винзили, ул. Вокзальная, 1
тел./факс +7(3452) 72-78-78

Изготовлено по рабочим чертежам 02.17.ПБК «Перемычки керамзитобетонные»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 40 от «13» 12 2017 г.

Потребитель: ООО «СК. Звезда»

Наименование изделия: ПБК 19.9.20 – 8

Количество: 3 шт. Дата изготовления: «18» 09 2017 г. Партия № _____

Проектный класс бетона по прочности	В7,5
Коэффициент вариации прочности бетона, %	13
Требуемая прочность бетона в проектном возрасте, МПа	9,6
Нормируемая отпускная прочность бетона, МПа	6,7
Фактическая отпускная прочность бетона, МПа	9,8
Средняя плотность бетона, кг/м^3	1300
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С	–
Марка бетона по средней плотности	D 1300
Марка бетона по морозостойкости	F –
Марка бетона по водонепроницаемости	W –

Отгрузка 11.10.17

ООО "ВЗКГ"
ОТК 2
технологический надзор

Технолог _____ / Кичигин А.А./

ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия»
625530, Тюменская область, Тюменский район,
п. Винзили, ул. Вокзальная, 1
тел./факс +7(3452) 72-78-78

Изготовлено по рабочим чертежам 02.17.ПБК «Перемычки керамзитобетонные»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 39 от «13» 12 2017 г.

Потребитель: ООО „СК „Звезда"

Наименование изделия: ПБК 19.19.12-37

Количество: 3 шт. Дата изготовления: «16» 09 2017 г. Партия № _____

Проектный класс бетона по прочности	B15
Коэффициент вариации прочности бетона, %	13
Требуемая прочность бетона в проектном возрасте, МПа	19,2
Нормируемая отпускная прочность бетона, МПа	13,4
Фактическая отпускная прочность бетона, МПа	19,4
Средняя плотность бетона, кг/м^3	1600
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С	-
Марка бетона по средней плотности	D 1600
Марка бетона по морозостойкости	F -
Марка бетона по водонепроницаемости	W -

Отгрузка 11.10.17

ООО "ВЗКГ" ОТК 2 технологический надзор

«Винзилинский завод керамзитового гравия»

Технолог _____ / Кичигин А.А./

ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия»
625530, Тюменская область, Тюменский район,
п. Винзили, ул. Вокзальная, 1
тел./факс +7(3452) 72-78-78

Изготовлено по рабочим чертежам 02.17.ПБК «Перемычки керамзитобетонные»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 38 от « 13 » 12 2017 г.

Потребитель: ООО „СК „Звезда"

Наименование изделия: ПБК 19.19.18-37

Количество: 2 шт. Дата изготовления: « 16 » 09 2017 г. Партия № _____

Проектный класс бетона по прочности	B15
Коэффициент вариации прочности бетона, %	13
Требуемая прочность бетона в проектном возрасте, МПа	19,2
Нормируемая отпускная прочность бетона, МПа	13,4
Фактическая отпускная прочность бетона, МПа	19,4
Средняя плотность бетона, кг/м^3	1600
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С	–
Марка бетона по средней плотности	D 1600
Марка бетона по морозостойкости	F –
Марка бетона по водонепроницаемости	W –

Отгрузка 11.10.17

ООО "ВЗКГ"
ОТК 2
технологический надзор

«Винзилинский завод керамзитового гравия»

Технолог _____ / Кичигин А.А./

ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия»
625530, Тюменская область, Тюменский район,
п. Винзили, ул. Вокзальная, 1
тел./факс +7(3452) 72-78-78

Изготовлено по рабочим чертежам 02.17.ПБК «Перемычки керамзитобетонные»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 37 от «13» 12 2017 г.

Потребитель: ООО «СК «Звезда»

Наименование изделия: ПБК 19.19.22-37

Количество: 29 шт. Дата изготовления: «16» 09 2017 г. Партия № _____

Проектный класс бетона по прочности	B15
Коэффициент вариации прочности бетона, %	13
Требуемая прочность бетона в проектном возрасте, МПа	19,2
Нормируемая отпускная прочность бетона, МПа	13,4
Фактическая отпускная прочность бетона, МПа	19,4
Средняя плотность бетона, кг/м^3	1600
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С	–
Марка бетона по средней плотности	D 1600
Марка бетона по морозостойкости	F –
Марка бетона по водонепроницаемости	W –

Отгрузка 11.10.17

ООО "ВЗКГ"
ОТК
технологический надзор

Технолог _____ / Кичигин А.А./