Общество с ограниченной ответственностью

«ПРОИЗВОДСТВЕННО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

629800, г. Ноябрьск, промзона, панель 9-А, тел. 37-13-87

ПАСПОРТ № 183
на ж/ бетонные изделия

Изготовитель: ООО «ПСК»

Заказчик: ЗАО Промышленная группа «ПромИндустрия»

Объект : г. Коротчаево

Наименование, марка изделия : плита перекрытия пустотная ПК 60-10-8

Количество: 13 шт.

Дата изготовления : июль 2014 г

Проектная марка бетона : 200

Марка по морозостойкости : F=150

Марка по водонепроницаемости : W= 4

Отпускная прочность бетона: 218 кгс/см^2

Заключение: изделия соответствуют требованиям Серии 1.141-1 в.63.
Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при твердении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180-90) достигает требуемой прочности 100% соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

Выдан « 28 » августа 2014 г.

Начальник лаборатории *Салахова А.Ф.*