ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО КОМПЛЕКТ-ЦЕНТР ЖБИ

Г.ТЮМЕНЬ, УЛ. ЧЕРВИШЕВСКИЙ ТРАКТ, 5А

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 29/04-1

Выдан 29.04.2019

Заказчик ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

Наименование изделий Железобетонная плита перекрытия кабельных каналов

Марка изделия П -10.5 (УБК-5)

Количество 184 шт.

Дата изготовления апрель 2019 г.

Марка бетона по прочности В15

Отпускная прочность бетон, % 70

Фактическая отпускная прочность бетона, кг/см2 170

Средняя плотность бетона кг/м3 2400

Марка арматуры и проволоки ГОСТ 5781-82

Номер серии и выпуска рабочих чертежей Серия 3.407.1-157

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180-2012) достигает требуемой прочности _196,5_кгс/см2, соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

ОТК Пак А.К.