Общество с ограниченной ответственностью

«ПРОИЗВОДСТВЕННО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

629800, г. Ноябрьск, промзона, панель 9-А, тел. 37-13-87

ПАСПОРТ № 170
на ж/ бетонные изделия

Изготовитель: ООО «ПСК»

Заказчик: ЗАО Промышленная группа «ПромИндустрия»

Объект: г. Пурпе

Наименование , марка изделия : Плита резервуара ПР 60-20-1,4

Количество : 12 шт.

Дата изготовления : август 2014 г.

Проектная марка бетона : 350

Марка по морозостойкости : F=200

Марка по водонепроницаемости : W= 6

Отпускная прочность : 367 кгс/см^2

Заключение: изделия соответствуют требованиям ТПР 57-007-85.
Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при твердении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180-90) достигает требуемой прочности 100% соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

Выдан « 25 » августа 2014 г.

Начальник лаборатории Салахова А.Ф.