ООО "Аэрок Санкт-Петербург"

ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007

Технический паспорт № 16 289

Выдан **2015 декабря 29**

Наименование изделий	Блоки из газобетона AEROC Hard 250 Блок I /625*250*250/D600/B2,5 F50
Номер партии	438/15
Число /объем изделий, м3	22,500
Дата изготовления изделий	25.12.2015
Фактическая прочность бетона, МПа	4,30
(при фактическом коэффициенте вариации, %)	2,6%
Класс бетона по прочности при сжатии	B 3,5
Марка бетона по средней плотности	D 600
Паропроницаемость ,мг(м*ч*Па)	0,16
Марка по морозостойкости	F 50
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м·°С)	не более 0,14
Усадка при высыхании, мм/м	не более 0,5
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	не более 370
Группа горючести	НГ
Фактическая средняя плотность, кг/м3	569

Инженер по качеству Агамальянц А.А.

м. п.

ООО «ЛСР.Стеновые-СЗ»
Производственная лаборатория

Не подлежит обязательной сертификации

ООО «АЭРОК СПб» Россия, 193091, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 40, литера А
тел.: +7 (812) 442 85 80, факс +7(812) 587 98 62
ИНН 7811142418, БИК 044030791ОКПО 15224739, ОКВЭД 26.61, р/с 40702810980000002882,
Филиал Удельный ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», к/с 30101810200000000791