ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПК ЖБИ-МАРК»

ИНН 7713416519 КПП 771301001 ОГРН 1167746546252

РФ 127644 г .Москва ул. Вагоноремонтная, д. 10А тел. 8(495)208-47-58

р/сч 40702810400790000363 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

кор.сч. 30101810100000000787 БИК 044525787

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1012

Наименование изделий: **Днища коллекторов**

Марка и число изделий: **КД–30=1шт**

Дата изготовления изделий: МАЙ 2017 г.
Марка бетона по прочности: В-22,5 300
Отпускная прочность бетона: 70%
Требуемая отпускная прочность бетона
(при фактическом коэффициенте вариации
бетона 8%), кгс/см 2: 189
Фактическая отпускная прочность бетона кгс/см2: 213
Марка бетона по морозостойкости: F-75
Марка бетона по водопроницаемости: W-4
Удельная эффективная активность
Радионуклидов не превышает: 370 бк/кг ГОСТ 30108-94
Обозначение стандарта ТУ: 400-1-250-89
Номер серии раб.чертежей: РК-1101-87-4 т мосинжпроект
Предприятие гарантирует , что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180 – 78) достигнет требуемой прочности 300 кгс/см2, соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.