ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПК ЖБИ-МАРК»

ИНН 7713416519 КПП 771301001 ОГРН 1167746546252

РФ 127644 г .Москва ул. Вагоноремонтная, д. 10А тел. 8(495)208-47-58

р/сч 40702810400790000363 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

кор.сч. 30101810100000000787 БИК 044525787

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 251

Наименование изделий: **Кольцо стеновое**

Дата изготовления изделий: ИЮНЬ 2017 г

Марка и число изделий: **К 7-10=2шт.**
Марка бетона по прочности: В-15 200
Отпускная прочность бетона: 90%
Требуемая отпускная прочность бетона
(при фактическом коэффициенте вариации
бетона 8%), кгс/см 2: 154
Фактическая отпускная прочность бетона кгс/см2: 158
Передаточная прочность бетона F-75
Марка бетона по морозостойкости: F-150
Марка бетона по водопроницаемости: W-4
Средняя плотность бетона : 2,5 т/кв.м
Марка стали закладных деталей и выпуска арматуры: ВР-5
Удельная эффективная активность
Радионуклидов не превышает: 370 бк/кг
Обозначение стандарта ТУ: 5855-005-05108908-03

Номер серии и выпуска рабочих чертежей : 7

Предприятие гарантирует , что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180 – 78) достигнет требуемой прочности 200 кгс/см2, соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

«ПК ЖБИ-МАРК» КПП ОТК