Российская Федерация
Открытое акционерное общество «Элеваторспецстрой»

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ивантеевка Московская обл. Центральный проезд, 27 Телефон 583-23-46 Телефакс 8-253-6-00-49

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Выдан **07.02.2018г.**

Наименование изделий: **блоки бетонные для стен подвалов**
Номер партии или изделий: **ФБС 24.6.6т =20 шт.**
Дата изготовления изделий**: январь 2018 г.**
Класс бетона по прочности: **В 7,5**
Отпускная прочность бетона, %: **80**
Требуемая отпускная прочность бетона (при фактическом коэф-те вариации прочности бетона **10,5**%) кгс/см^2: **80**
Фактическая отпускная прочность бетона, кгс/см^2: **82**
Передаточная прочность бетона, %: **-**
Марка бетона по морозостойкости: **F 50**
Марка бетона по водонепроницаемости: **W 2**
Водопоглащение бетона по массе, %:
Средняя плотность бетона, кг/см^3: **2360**
Отпускная влажность бетона по массе, %:
Марка стали закладных изделий и выпусков арматуры: **В СТ3 пс 2**
Вид антикоррозийного покрытия:
Категория лицевых бетонных поверхностей, предназначенных под отделку
Удельная эффективная активность Бк/кг: **до 370**
Обозначение стандарта (ТУ): **ГОСТ 13579 - 78**
Номер серии и выпуска рабочих чертежей:
Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180-90) достигнет требуемой прочности **100** кгс/см^2, соответствующей проектной марке бетона в возрасте 28 суток со дня изготовления изделий.

ОТК _____