ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПК ЖБИ-МАРК»

ИНН 7713416519 КПП 771301001 ОГРН 1167746546252

РФ 127644 г .Москва ул. Вагоноремонтная, д. 10А тел. 8(495)208-47-58

р/сч 40702810400790000363 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

кор.сч. 30101810100000000787 БИК 044525787

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1068

Наименование изделий: **Крышки и днища колодцев**

Марка и число изделий: **ПВК-8=1шт**

Дата изготовления изделий: МАЙ 2017
Марка бетона по прочности: В-25 300
Отпускная прочность бетона: 90%
Требуемая отпускная прочность бетона
(при фактическом коэффициенте вариации
бетона 8%), кгс/см 2: 140

Фактическая отпускная прочность бетона кгс/см2: 212
Передаточная прочность бетона F-75
Марка бетона по морозостойкости: F-150
Марка бетона по водопроницаемости: W-4
Средняя плотность бетона : 2,5 т/кв.м
Марка стали закладных деталей и выпуска арматуры: ВР-5
Удельная эффективная активность
Радионуклидов не превышает: 370 бк/кг
Обозначение стандарта ТУ: 5855-057-04001232-99
Номер серии и выпуска рабочих чертежей : РК 2303-86
Категория лицевых бетонных поверхностей предназначенных под отделку А6
Предприятие гарантирует , что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180 – 78) достигнет требуемой прочности 300 кгс/см2, соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

ООО «ПК ЖБИ-МАРК»
ИНН 7713416519 КПП 771301001
ОГРН 1167746546252
127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная,
д. 10А
т. 8-495-208-47-58

ОТК