ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«ПК ЖБИ-МАРК»**

ИНН 7713416519 КПП 771301001 ОГРН 1167746546252

РФ 127644 г .Москва ул. Вагоноремонтная, д. 10А тел. 8(495)208-47-58

р/сч 40702810400790000363 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

кор.сч. 30101810100000000787 БИК 044525787

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Наименование изделий: **Труба Ж/Б безнапорная**

Марка и число изделий: **Т-50-25-3= 7 шт.**

Дата изготовления изделий: сентябрь 2016 г.
Марка бетона по прочности: В-25 300
Отпускная прочность бетона: 70%
Требуемая отпускная прочность бетона
(при фактическом коэффициенте вариации
бетона 10%), кгс/см 2: 140
Фактическая отпускная прочность бетона кгс/см2: 210
Передаточная прочность бетона
Марка бетона по морозостойкости: 75
Марка бетона по водопроницаемости: 6
Средняя плотность бетона : 2,4 т/кв.м
Марка стали закладных деталей и выпуска арматуры:
Удельная эффективная активность
Радионуклидов не превышает: 370 бк/кг
Водопоглощение бетона по массе, % : 6
Обозначение стандарта ТУ5862-007-05108908
Номер серии и выпуска рабочих чертежей : РК 2106-03
Категория лицевых бетонных поверхностей предназначенных под отделку А6
Предприятие гарантирует , что прочность бетона ( при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180 – 78 ) достигнет требуемой прочности 300 кгс/см2, соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.