РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЮ64.В.00972

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0018737

Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-нетканые материалы». ОГРН: 1027700447697. Место нахождения: 143405, Россия, Московская область, Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3. Фактический адрес: 143405, Россия, Московская область, Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3. Телефон: + 7(495) 564-86-95. Факс: + 7(495) 564-86-95. Адрес электронной почты: msk@gexa.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-нетканые материалы». Место нахождения: 143405, Россия, Московская область, Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3. Фактический адрес: 172854, Россия, Тверская область, Торопецкий район, Речанское сельское поселение, д. Лесная. Телефон: + 7(495) 584-02-01. Факс: + 7(495) 584-02-01. Адрес электронной почты: msk@gexa.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный изоляционный марки «Изоспан» типов: Изоспан А, Изоспан В, Изоспан С, Изоспан D, Изоспан АМ, Изоспан AS, Изоспан FS, Изоспан FD, выпускаемый по ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм.7.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.12.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), Показатели пожарной опасности материалов: см. приложение бланк № 0015350.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний № 2/М1635-ФЗ, № 2/М1636-ФЗ, № 2/М1637-ФЗ, № 2/М1638-ФЗ, № 2/М1639-ФЗ, № 2/М1640-ФЗ, № 2/М1641-ФЗ, № 2/М1642-ФЗ от 19.06.2017 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7961-ОП от 01.06.2017 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.06.2017 по 18.06.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ И.И. Далбинш
подпись / инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ А.В. Рябова
подпись / инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЮ64.В.00972

(обязательная сертификация)

№ 0015350

Показатели пожарной опасности материалов рулонных изоляционных кровельных марки "Изоспан", выпускаемых по ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм. 7.

	Группа горючести (Г) по ГОСТ 30244-94	Группа по распространению пламени (РП) по ГОСТ Р 51032-97	Группа воспламеняемости (В) по ГОСТ 30402-96
Изоспан А	Г3	РП1	В2
Изоспан В	Г3	РП1	В2
Изоспан С	Г3	РП1	В2

Показатели пожарной опасности материалов рулонных изоляционных марки "Изоспан", выпускаемых по ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм. 7.

	Группа горючести (Г) по ГОСТ 30244-94	Группа воспламеняемости (В) по ГОСТ 30402-96
Изоспан D	Г3	В2
Изоспан АМ	Г4	В2
Изоспан AS	Г4	В2
Изоспан FS	Г3	В2
Изоспан FD	Г3	В2

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — И.И. Далбинш (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — А.В. Рябова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru