АО «Завод промстройдеталей»
628401, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская обл.,
г. Сургут, ул. Сосновая, 27,
Тел.(3462) 22-87-43, факс (3462) 22-87-33
e-mail: surgut@zavodpsd.ru

И С М

3 Акционерное Общество «Завод промышленных Строительных деталей» г. Сургут

Документ о качестве № 5027

Плита дорожная железобетонная предварительно напряженная

ПДНм 60.20 АтV 55

ТУ 35-871-89, серия 3.503.1-91, вып. 1 ГОСТ13015-2012.

Сертификат соответствия № РОСС RU. АЮ79.НО5370 Срок действия с 02.03.2015г по 02.03.2018г.
Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU. ФК10.К00127 Срок действия 04.09.2015 г по 04.09.2018 г.

Проектный класс бетона В27,5 **Объём бетона** V- 1,68 м3. **Масса изделия** 4,2т(справочная)
Дата изготовления 09.09 **/ 2016 г.**
Номер партии 237
Количество изделий 49 **шт.**
Отпускная прочность 31,2 **МПа.**
Морозостойкость F-300. **Водонепроницаемость** W-8.
Водопоглощение до 4 %. **Истираемость бетона до** 0,7 г/см^2.
Класс напрягаемой арматуры Ат V(Ат 800), диаметр 12 мм по ГОСТ 10884-94

АО «ЗПСД» ОТК - 3

Дата выдачи _____ **2017г.** **Начальник ОТК** _____ **(Хабибуллина К.Ч.)**

АО «Завод промстройдеталей»
628401, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская обл.,
г. Сургут, ул. Сосновая, 27,
Тел.(3462) 22-87-43, факс (3462) 22-87-33
e-mail: surgut@zavodpsd.ru

И С М

3 Акционерное Общество «Завод промышленных Строительных деталей» г. Сургут

Документ о качестве № 12396

Плита дорожная железобетонная предварительно напряженная

ПДНм 60.20 АтV 55

ТУ 35-871-89, серия 3.503.1-91, вып. 1 ГОСТ13015-2012.

Сертификат соответствия № РОСС RU. АЮ79.НО5370 Срок действия с 02.03.2015г по 02.03.2018г.
Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU. ФК10.К00127 Срок действия 04.09.2015 г по 04.09.2018 г.

Проектный класс бетона В27,5 **Объём бетона** V- 1,68 м3. **Масса изделия** 4,2т.(справочная)
Дата изготовления 24.01 **/ 2017 г.**
Номер партии 24
Количество изделий 40 **шт.**
Отпускная прочность 32,1 **МПа.**
Морозостойкость F-300. **Водонепроницаемость** W-8.
Водопоглощение до 4 %. **Истираемость бетона до** 0,7 г/см^2.
Класс напрягаемой арматуры Ат V(Ат 800), диаметр 12 мм по ГОСТ 10884-94

АО «ЗПСД ОТК - 3

Дата выдачи 17 05 **2017г.** **Начальник ОТК** _____ **(Хабибуллина К.Ч.)**