ООО «РамБет Конструкции»
140120, Московская область, Раменский район, РП Ильинский,
ул. Театральная, дом №24А, офис 5.

Документ о качестве №4076 от «26» декабря 2019г.

Наименование изделий: Конструкционные элементы

Марка и количество изделий: ПН 15 (2шт.), КС 15-9ч (6шт.), ПД-6 (3шт.), КО-6 (5шт.), ПН 20 (1шт.), КС 20-6ч (4шт.), ПД-10 (1шт.), ПН 10 (1шт.), КС 10-9ч (2шт.)

Дата изготовления изделий: декабрь 2019г

Марка или класс бетона по прочности: B15, M200

Отпускная прочность бетона: 70%

Марка бетона по морозостойкости: F200

Водопоглощение бетона по массе: 2%

Средняя плотность бетона: 2400 кг/см3

Отпускная влажность бетона (по М.Ч.С.): 7%

Марка бетона по водонепроницаемости: W6

Марка стали закладных изделий: Вр-8

Категория лицевых бетонных поверхностей: А-6

Обозначение стандарта: ГОСТ 13015-2012, серия 3.900.1-3.14 (ТУ 3406.6217.79-2017)

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180-78) достигает требуемой прочности соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

ОТК