Тр.накл.№ 152
Общество с ограниченной ответственностью "Объедине

АО Владимирский завод железобетонных изделий
Россия, 6000037, Владимир г., Мещерская ул., дом 2
Тел.: 8(4922) 52-21-09, Факс: 8(4922) 52-21-01
E-mail: VZGBI@MAIL.RU, V-GBI@MAIL.RU

Д О К У М Е Н Т О К А Ч Е С Т В Е

№ 181 Дата 23 ЯНВАРЯ 2020 г.

Наименование изделий БЛОКИ СТЕНОВЫЕ

Наименование и марка изделия, количество
ФБС12-4-6Т, кол-во - 6.00

Класс бетона по прочности , В7,5

Отпускная прочность бетона - согласно ТД

Дата изготовления изделия ЯНВАРЬ 2020 г.

Водонепроницаемость W-2

Морозостойкость F-50

Значение удельной эффективности естественных радионуклидов, Бк/кг < 370
Изделие изготовлены согласно рабочих чертежей и соответствующих Серий, Гостов, ТУ.

АО "ВЗЖБИ"
ОТК