ООО «ДАР Строй СПб»

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
на железобетонные изделия

№ 2418

Дата выдачи апрель 2019г.
Наименование потребителя ООО "ВСК"

Наименование изделий Кольца опорные, кольца стеновые,
Плиты перекрытия
Пл иты днища, горловины

Марка и количество изделий: ПД 2 (5 шт.), ПП 1.5 (5 шт.), КО-6 (8 шт.), КС 7.9 (7 шт.)

Дата изготовления изделий апрель 2019 г.
Класс или марка бетона по прочности на сжатие **М 200**
Отпускная прочность **70%**
Фактическая отпускная прочность бетона. МПа кг/см **162**
Специальные требования к бетону **F100**
Водонепроницаемость **W4**
Марка стали закладных деталей и арматуры **А 1 ВР4**

Начальник (инженер) ОТК (Каледин И А.)

Примечание
Предприятие- изготовитель гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ10180) достигнет требуемой прочности, соответствующей проектному классу в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.
Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие конструкции требованиям ГОСТ 13015-2003 или ТУ при соблюдении потребителем правил транспортирования, условий складирования, хранения и применения, устанавливаемых ГОСТом или ТУ