ООО «РамБет Конструкции»
140120, Московская область, Раменский район, РП Ильинский,
ул. Театральная, дом №24А, офис 5.

Документ о качестве №4090 от «08» января 2020г.

Наименование изделий: Колодезные элементы

Марка и количество изделий: ПН 10 (7шт.), КС 10-3ч (6шт.), КС 10-9ч (19шт.), КО-6 (1шт.), КС 15-9ч (1шт.)

Дата изготовления изделий: декабрь 2019г

Марка или класс бетона по прочности: В15, М200

Отпускная прочность бетона: 70%

Марка бетона по морозостойкости: F100

Водопоглощение бетона по массе: 2%

Средняя плотность бетона: 2400 кг/см3

Отпускная влажность бетона ккал.(М.Ч.С.): 7%

Марка бетона по водонепроницаемости: W6

Марка стали закладных изделий: Вр-8

Категория лицевых бетонных поверхностей: А-6

Обозначение стандарта: ГОСТ 8020-90, серия 3.900.1-3.14 (ТУ 3406.6217.79-2017)

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180-78) достигает требуемой прочности соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

ОТК