а/м- 900 Осенсаля ГОСТ 7473-2010

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА № 99426

Производитель и поставщик бетонной смеси: ООО "Завод ЖБИ-5" юр. адрес: 390511, Рязанская обл, Рязанский р-н, дер. Турлатово, ул. Новая, д. 24 физ. адрес: 390011 г.Рязань, р-он Южный Промузел, строение 1 тел. (4912) 90-59-70

Потребитель: ООО "РПК"

Дата и время отправки бетонной смеси, ч-мин: 06.11.2020 10:30:53

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение: БСТ В22,5 W6 F150

Номер номинального состава бетонной смеси: 28

Объем бетонной смеси в партии, м³: 6.5

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости бетонной смеси (по договору на поставку) на месте укладки у потребителя: 15-20 см

Другие нормируемые показатели качества на месте укладки у потребителя: фибра синтетическая

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин: -

Наибольшая крупность заполнителя, мм: известняковый щебень фр 5-20 мм

Знак соответствия (в случае, если бетонная смесь сертифицирована): -

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии :

- в проектном возрасте 28 суток В22,5 300 кгс/см2
- в промежуточном возрасте (при необходимости) _____ сут; _____ %В; _____ МПа

Проектная марка по средней плотности (для легкого бетона), кг/м³: -

Наименование, масса добавки (в расчете на сухое вещество), кг/м³:

ПФМ-НЛК - 0 ; сп-1 0.3% - 3,8 ;
криопласт СП 25-2 - 0 ; линомикс 0.6%- 0 ;

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости):

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф, Бк/кг: 33 ±3 БК/кг(1 класс)

Дата выдачи: <<06>> ноября 2020 г.

Начальник лаборатории: ЛАБОРАТОРИЯ /Маркина Е.И./

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Завод ЖБИ-5»